

Byens Skole
Høffdingsvej 75

2500 Valby

Rapport vedrørende brandsyn afviklet den 02-11-2021

Hovedstadens Beredskab har foretaget brandsyn¹ på objekt(er) jf. bilag 1. Ved brandsynet deltog Steen Garset som blev gjort bekendt med redningsberedskabets vurderinger, jf. nedenfor og fik lejlighed til, at fremkomme med en udtalelse (partshøring)².

Ved vores besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed, og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger ⁴

PÅBUD⁶

Kantine på skolen (300 pers.) (4.g. Virksomhedskantiner (bkg. 1000))

07.01 Døre mellem gange og trapper og selvlukkende døre

Påbud

Placering: Kantine

Lokation:

Der blev ved brandsynet konstateret branddør til kantine, der stod åben i strid med reglerne.

Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

ABDL funktion ude af drift.

Tidsfrist for udbedring: 09-11-2021

10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

Placering: Kantine

Lokation:

Der skal til brandmyndigheden indsendes en attest fra en autoriseret el-installatør om at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i

Dato: 02-11-2021

Sagsnr.

VB-2014

Hovedstadens Beredskab

Forebyggelse -

Tilsyn og Rådgivning

Bag Rådhuset 3

1550 København V.

Tlf.: 33 43 10 00

forbyg@hbr.dk

www.hbr.dk

driftsklar stand herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige

Tidsfrist for udbedring: 16-11-2021

Udbedringer af ovenstående punkt(er) kan med fordel registreres via dette link:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/7f9df03217253bee885ae3a4434c1b41>

Venlig hilsen

Chris Garfort

Bilag 1

Hos jer er følgende objekter omfattet af bestemmelser om brandsyn:

Byens Skole (Privatskole med 450 elever): 6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000)

Kantine på skolen (300 pers.): 4.g. Virksomhedskantiner (bkg. 1000)

Slutnoter

¹ Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn

² Partshøring jf. § 19 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.

³ **Afhængig af objekttype/-r kan følgende ligge til grund for brandsynet:**

- **Hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker**
Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
- **Mindre forsamlingslokaler ($50 < x \leq 150$), feriehus mv.**
De driftsmæssige pålæg, som er meddelt jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008, om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
- **For brandfarlige industri, lagerbygninger og udendørs oplag**
Beredskabsstyrelsens bekendtgørelser om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, gasser, visse brandfarlige virksomheder (de tekniske forskrifter kan findes på www.brs.dk).
- **Særlige brandfarlige virksomheder og oplag hvor der ikke er fastsat regler**
Den gældende tilladelse givet med hjemmel i beredskabslovgivningens bestemmelser.

Såfremt du er i tvivl om hvilke regler der gælder for netop dig, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for nærmere forklaring.

⁴ Eventuelle tal angivet i parentes efter en bemærkning referer til den specifikke bestemmelse eller paragraf i den relevante bekendtgørelse eller tilladelse.

⁵ Forbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.

⁶ Påbud udstedes i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 13, stk. 2.

⁷ Bestemmelse af brandsynstermin sker i henhold til § 4 i bekendtgørelse om brandsyn.